

Ledgenda svítidel:
E1 - LED kruhové, 3000K, 2800lm
E2 - LED E6060, 40W, 4000K, 3400lm + rámeček E6060
E3 - LED 18W, IP44
E4 - LED nouzové ÚZN/LVN□/3W/C/1/SE/X/WH, 1hod/3W /open area/
E5 - LED nouzové ÚZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH /označení směru úniku/

detail A
h=1000, přesné umístění s ohledem na lůžka konzultovat s provozovatelem



Hlavní projektant: Ing.Filip Jun	Zodp.projektant: Radek Tureček	Vypracoval: Radek Tureček	
Kraj: Pardubický	Místo: Pardubice		
Investor: Dětské centrum Veská		Měřítko	1:50
Akce: Rekosntrukce levého křídla 2.NP Veská 21		Zak.číslo	PR351/2019
		Formát	A2
		Stupeň	DSP+DPS
		Datum	05.2022
Výkres: Situační schéma rozvodu rozvody NN		Číslo výkresu	D1.4.4-5