


# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 2NP

## LEGENDA KONSTRUKCÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDI	POVRCH STROPU
2.01	LOŽNICE DĚTÍ	14,74	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.02	LOŽNICE DĚTÍ	10,78	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.03	HERNA	12,32	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.04	KUCHYŇKA	11,22	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.06	LOŽNICE DĚTÍ	24,32	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.07	LOŽNICE DĚTÍ	21,71	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.08	CHODBA	10,43	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.09	SESTERNA	19,86	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.10	KOUPELNA	15,33	keramická dlažba	omítka+obklad	omítka
2.10	LOŽNICE DĚTÍ	19,62	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
2.11	CHODBA	29,12	průmyslové PVC	SDK+malba, s.v. 3,430 m	stávající
		189,46 m²			



LEGENDA ZNAČEK PO:

- NOVĚ hranice požárního úseku
  - Typ chráněné únikové cesty a jejího větrání

**CHŮC  $A_N$**

  - Směr evakuace osob s předpokládaným počtem v daném místě
  - Tlačítka hlásiče požáru/OTEVŘÁNÍ SVĚTLÍKU
  - siréna venkovní
  - P.Ú. vybaven domovním/požárním rozhlasem
  - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
  - Autonomní hlásič kouře a tepla

**NO 1.0.1/NO3-II:**

  - Označení NOVĚHO požárního úseku

**REI 30**

  - Požadovaná požární odolnost stropní konstrukce

**REI 30-DP1**

  - Požadovaná požární odolnost ostatních konstrukcí

**2.1A**

  - Přenosný hasicí přístroj, hasicí schopnost

**H<sub>20</sub>**



  - Vnitřní hydrantový systém, dimenze

**EXIT**

  - Značení na stěnách

**POŽÁRNÍ**

  - vyznačené tabulky ve fotoluminiscenčním provedení

vypracoval: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČÁSLAV		autorizoval: ING. ALENA KUKRALOVÁ BLUDOV 30 286 01 ČÁSLAV					
číslo zakázky: VM202223						Ing. Vojtěch Merenus projektční kancelář projekty pozemních staveb požární bezpečnost staveb kancelář: Nad Rezkovcem 180 1 286 01 Čáslav IČ: 746 130 14 mobil: 724 125 511 info@ProjekceMerenus.cz	
investor: Dětské centrum Veská, IČ: 00190543 Veská 21, 533 04 Sezemice		stavba: <u>Stavební úpravy DC Veská</u> <u>úprava levého křídla 2NP</u>					
část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTU		díl projektu: D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				stupeň: DSP    revize: 0-5/2022	
profese: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		objekt: S001 - DC VESKÁ				měřítko: 8A4	
výkres: <u>SITUACE STAVBY</u>						datum: Květen 2022	
<u>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</u>						číslo dokumentu: <b>D.1.3.b.001</b>	