ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

+3,750

2.01 LOŽNICE DĚTÍ 14,74 m²
2.01 / 22°C
−2.01− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15
7
napojit na stávající stoupací potrubí
Cu15x1,0 při zdi nad sebou

2.02 LOŽNICE DĚTÍ 10,78 m²
2.02 / 22°C
−2.02− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15
6
napojit na stávající stoupací potrubí
Cu15x1,0 při zdi nad sebou

2.03 HERNA 12,32 m²
2.03 / 22°C
kuličkový vak
houpací síť kotvená do stropu
−2.03− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15
5
napojit na stávající stoupací potrubí
Cu15x1,0 při zdi nad sebou

2.04 KUCHYŇKA 11,22 m²
2.04 / 22°C
4
napojit na stávající stoupací potrubí
Cu15x1,0 při zdi nad sebou
−2.04− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15

2.06 LOŽNICE DĚTÍ 24,32 m²
2.06 / 22°C
−2.06− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15
kuličkový vak
3
napojit na stávající stoupací potrubí
Cu15x1,0 při zdi nad sebou

2.11 CHODBA 29,12 m²
2.11 / 20°C

SPRÁVOVACÍ LEHÁTKO
2.10 / 24°C
Cu15x1,0 při zdi nad sebou
Cu15x1,0 při zdi nad sebou
navržené potrubí klesne k podlaze

2.10 KOUPELNA 15,33 m²
Cu15x1,0 pod stropem
navržené potrubí klesne k napojovacím bodům OT

SKLAD 6,80 m²

−2.10− KLC−182075−00M RHM nast.4

−2.10− KLC−182075−00M RHM nast.4

KOUPELNA 4,60 m²

SCHODIŠTĚ 9,79m²

AMBULANCE 11,29m²

−2.10− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15

2.10 LOŽNICE DĚTÍ 19,62 m²
2.10 / 22°C
Cu15x1,0
Cu18x1,0 pod stropem
POZNÁMKA: Uchycení potrubí Cu18x1,0 a Cu15x1,0 po 1,5 m.
navržené potrubí stoupne pod stropní kci a budou osazeny odvzdušňovací armatury
2xAOV15
Cu18x1,0 při zdi nad sebou

2.09 SESTERNA 19,86 m²
2.09 / 22°C
−2.09− 33R−055120−50 TRV15/8/RŠ15
Cu15x1,0 při zdi nad sebou
Cu18x1,0 při zdi nad sebou
8
napojit na stávající stoupací potrubí

2.08 CHODBA 10,43 m²
2.08 / 22°C

VENKOVNÍ TERASA 33,57 m²

2.07 LOŽNICE DĚTÍ 21,71 m²
2.07 / 22°C
Cu15x1,0 při zdi nad sebou
Cu15x1,0 při zdi nad sebou

−2.07− 33R−055140−50 TRV15/8/RŠ15
2
napojit na stávající stoupací potrubí

−2.07− 33R−055140−50 TRV15/8/RŠ15

−2.07− 33R−055140−50 TRV15/8/RŠ15
1
napojit na stávající stoupací potrubí

−2.07− 33R−055140−50 TRV15/8/RŠ15

LEGENDA POTRUBÍ:

TOPNÁ VODA – OTOPNÁ TĚLESA – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70°C
TOPNÁ VODA – OTOPNÁ TĚLESA – ZPĚTNÉ POTRUBÍ 50°C
TOPNÁ VODA – OTOPNÁ TĚLESA – POTRUBÍ NAD SEBOU

OTOPNÁ PLOCHA:

– OTOPNOU PLOCHU TVOŘÍ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA V PROVEDENÍ KLASIK–R S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, PRO ZÁMĚNU ZA ČLÁNKOVÁ LITINOVÁ TĚLESA SE STEJNOU ROZTEČÍ PŘIPOJOVACÍCH HRDEL.
NAPOJENÍ TĚLES JE NAVRŽENO ZE ZDI ZE STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK STOUPACÍHO VEDENÍ, PŘIPOJENÍ BUDE PROVEDENO ROHOVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ OPATŘENÝM TERMOSTATICKOU HLAVICÍ OPATŘENOU KRYTKOU PROTI MANIPULACI A ROHOVÝM REGULAČNÍM UZAVÍRACÍM ŠROUBENÍM NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ.

TRUBNÍ ROZVOD:

– ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE ZHOTOVENO Z PŘESNÉHO MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÝM PÁJENÍM NAPŘ. SUPERSAN.
– VEŠKERÉ ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007.
– VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU PRACÍ SE MOHOU VYSKYTNOUT ODCHYLKY OD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, DODAVATEL PŘED REALIZACÍ OVĚŘÍ NAPOJOVACÍ BODY , PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU V PŘEDSTIHU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM.

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
33R–055200–50
MODEL
DÉLKA V cm
ROZTEČ HRDEL V cm
TYP PROVEDENÍ

TRUBKOVÉ KOUPLENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
KLC–180060–00M
TYP PŘIPOJENÍ (STŘEDOVÉ)
DÉLKA V cm
VÝŠKA V mm
TYP PROVEDENÍ

LEGENDA ARMATUR:

TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
RŠ – ROHOVÉ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

Jiří Vik Tepelná technika Hradec Králové
Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové
Tel.fax. 495 407 311–2
jiri.vik@vik.cz
IČO 11016019
obch. rejstřík Krajský soud HK oddíl A, vložka 348

±0,000 = stávající m n. m.

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Autor projektu :	Ing. arch. Agáta Cousy	Odpovědný projektant:	Jiří Vik
Vedoucí projektant:	Ing. D. Vostřák	Vypracoval:	Jakub Bitvar
Investor :	Dětské Centrum Veská,Veská,Sezemice,533 04		
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Sezemice, Pardubický, Veská 21, Sezemice 533 04		
parcela: parcela č. 38			
Akce :	**DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ** REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA 2.NP DOKUMENTACE ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY		
Název výkresu :	**PŮDORYS 2.NP**	PARÉ: Stupeň PD: DSP	Měřítko : 1:50

Autorizace

Formát : 6xA4
Datum zahájení : 03/2022
Datum vydání: 06/2022
Č.Z. : 44-69

APRIS pro – Od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o.
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice
IČ:09110305

Číslo výkresu : **1.4.a. 02**